ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000
LL-C (Certification)
ANMCS
unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA
Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385
Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888
e-mail. secretariat@spital-deva.ro

COMUNICAT DE PRESĂ Spitalul Județean de Urgență Deva

Clarificări oficiale privind declanșarea alarmei de incendiu la Secția Psihiatrie

Spitalul Județean de Urgență Deva face precizări asupra incidentului produs în data de 8 decembrie 2025, în jurul orei 17:00, când s-a declanșat alarma de incendiu la Secția Psihiatrie.

Sursa fumului a fost identificată într-o cameră tehnică din corpul B al clădirii (corp de legătură între corpurile A și C), la nivelul unui tablou electric care NU se află în proprietatea Spitalului Județean de Urgență Deva, ci aparține și este administrat de SC Rețele Electrice România S.A.

Din motive strict preventive și exclusiv pentru siguranța pacienților și a personalului, conducerea spitalului a dispus evacuarea temporară a pacienților și a cadrelor medicale din Secția Psihiatrie, precum și întreruperea alimentării cu energie electrică a tabloului respectiv. Subliniem că aceasta este procedura standard și corectă în astfel de situații, iar măsura a fost una de precauție, nu de urgență majoră.

La sosirea echipajelor de intervenție nici o persoană nu a necesitat îngrijiri medicale și nu s-au înregistrat afecțiuni cauzate de fum

Tabloul electric în cauză deservește corpul C al clădirii Policlinicii Dacia, unde funcționează CSM Copii, structură cu activitate exclusiv de zi. La momentul incidentului, în aceste spații nu se afla nicio persoană.

În urma verificărilor efectuate, pompierii au constatat că fumul a provenit de la învelișul din material plastic al unui contactor din tabloul electric aparținând SC Rețele Electrice România S.A., fără existența flăcării sau a unui incendiu propriu-zis în interiorul acestuia. După controlul tuturor spațiilor și ventilarea corespunzătoare, ISU Hunedoara a stabilit că nu există niciun pericol, iar pacienții s-au întors în siguranță în saloane.

Spitalul Județean de Urgență Deva subliniază, de asemenea, un aspect esențial: Secția Psihiatrie funcționează cu autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, respectând toate cerințele legale în vigoare privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.

Incidentul nu a fost cauzat de activitatea medicală, de personalul spitalului sau de instalațiile aflate în administrarea unității sanitare. Toate deciziile luate au avut un singur scop: protejarea vieții și a sănătății pacienților și angajaților.

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000
LL-C (Certification)
ANMCS
unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA
Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385
Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888
e-mail. secretariat@spital-deva.ro

În vederea prevenirii unor situații similare, conducerea SJU Deva a transmis o adresă oficială către SC Rețele Electrice România S.A., solicitând relocarea contoarelor și a tablourilor electrice din interiorul clădirilor administrate de spital în exteriorul acestora, ca măsură suplimentară de siguranță.

Spitalul Județean de Urgență Deva tratează cu maximă seriozitate orice eveniment care poate ridica semne de întrebare privind siguranța pacienților și a personalului și va continua să colaboreze ferm și constant cu toate autoritățile competente pentru menținerea celor mai înalte standarde de securitate.

Lucian Miron,
Director Medical
Purtător de cuvânt al SJU Deva